

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району Тульской области
Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.33, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

Предписание № 4/1/1-4

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Бучальская средняя общеобразовательная школа».

в лице заместителя директора Поповой Надежды Сергеевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кимовского района Тульской области по пожарному надзору № 4 от «21» апреля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«02» апреля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин

«13» апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин

проведена плановая проверка начальником ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской области майором внутренней службы Мавриным Михаилом Владимировичем, инспектором ОНД и ПР по Кимовскому району Минковым Михаилом Вячеславовичем в отношении объекта защиты – здание и помещения – муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бучальская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Кимовский район, с. Бучалки.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заместителем директора МКОУ «Бучальская средняя общеобразовательная школа»

Поповой Надеждой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать подвальные системами противопожарной защиты. Кимовский район, с. Бучалки. МКОУ «Бучальская средняя общеобразовательная школа»	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.А4 приложение А	до 13.08.2018 года	

2	Оборудовать двери 1 и 2 этажа лестничных площадок устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Кимовский район, с. Бучалки. МКОУ «Бучальская средняя общеобразовательная школа»	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.6.18	до 13.08.2018 года
3	Восстановить двери, предусмотренные конструкцией, в коридорах 1 и 2 этажа. Кимовский район, с. Бучалки. МКОУ «Бучальская средняя общеобразовательная школа»	п.23 д). Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	до 13.08.2018 года
.	Привести в соответствие с инструкцией изготовителя огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	до 13.08.2018 года

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР

по Кимовскому району Тульской области

майор вн. службы Маврин М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» апреля 2018 г.

Инспектор ОНД и ПР

по Кимовскому району Тульской области

капитан вн. службы Минков М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заместитель директора МКОУ «Бучальская средняя общеобразовательная школа» Попова Н.С.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«13» апреля 2018 г.

